

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«30» августа 2024 г., 35240061000212006288

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«05» сентября 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2408/002-35/277-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Череповец, ул. Коммунистов, д.35

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «30» августа 2024 г., № 2408/002-35/277-В/РВП, учетный номер проверки 35240061000212006288.

(указывается ссылка на решение указанного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Коноплёв Даниил Леонидович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (государственный инспектор города Череповца по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов), указанного должностного лица на проведение выездной проверки. При наличии инспектора (инспекторов) высшей категории решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) знания были проверены после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с решением о выездной проверке)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Вологодская, г Череповец, ул Гоголя, Дом 21

(указывается адрес (местоположение) места осуществления государственными органами деятельности или адрес (местоположение) выполняемых работ объектов контроля, и отнесение к ним объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН 3528011214, адрес регистрации юридического лица: 162612, ВОЛОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. ГОГОЛЯ, Д.21

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или законного представителя, их индивидуальное номерное идентификационное, адрес организации (не фамилия, присутствие, обеспечение структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объектов контроля, в отношении которых вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «02» сентября 2024 года, 14 час. 30 мин.

по «05» сентября 2024 года, 08 час. 30 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению контрольного лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно световые оповещатели на 2 этаже, в столовой не исправны. Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя,

дом 21.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

08.09.2025

2. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты. Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

08.09.2025

3. На объекте защиты отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации. Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

08.09.2025

4. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.

Срок устранения нарушения:

08.09.2025

5. На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности изделий и материалов. (лаковая краска и линолеум на путях эвакуации и в залых помещениях). Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

08.09.2025

6. Ширина эвакуационных выходов из учебных помещений, с расчетным числом учащихся более 15 человек, менее 0,9 м. (кабинет 23,15,16,14,13). Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

08.09.2025

7. Эвакуационные пути из здания не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно окно на межэтажной площадке лестничной клетки лестницы из актового зала не имеет ограждения. Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:
08.09.2025

8. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.. Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
08.09.2025
9. В здании помещения складского, производственного и технического назначения, отнесенные к категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности В1-В3, не выделены противопожарными преградами с соответствующим заполнением проемов.. Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
08.09.2025
10. В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. (здание не в полном объеме обеспечено аварийным освещением).. Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 9, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.
Срок устранения нарушения:
08.09.2025
11. В здании выходы на кровлю с лестничных клеток выполнены не противопожарными люками. . Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
08.09.2025
12. Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания (двери спортивного зала, дверь в перехода между зданиями наружу).. Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
08.09.2025
13. В здании не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей при пожаре, а именно в лестничных клетках, предназначенных для сообщения подвального и первого этажа выходящей на коридор (холл) первого этажа являющегося путем эвакуации, не предусмотрен обособленный выход, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (на входе (либо выходе) в указанную лестницу не предусмотрен тамбур-шлюз с подACHEй воздуха при пожаре или не предусмотрена противопожарная дверь при соблюдении условий предусмотренных п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным».. Место выявления нарушения: г. Череповец,

ул. Гоголя, дом 21.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предусматривать ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания.

Срок устранения нарушения:

08.09.2025

14. При эксплуатации эвакуационных путей допускается размещение различного оборудования, препятствующего безопасной эвакуации (турникеты, ограждения, угол охраны и мебель у входной группы).. Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается блокировать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.

Срок устранения нарушения:

08.09.2025

15. Эвакуационный путь в здании не обеспечивает безопасную эвакуацию людей, а именно отсутствует площадка перед выходом на улицу из перехода.. Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

08.09.2025

16. Допускается блокирование эвакуационных выходов (два входа входной группы).. Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допускается в дополнение к ручному способу открывания раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств.

Срок устранения нарушения:

08.09.2025

17. Здания одного класса функциональной пожарной опасности, соединенные переходом, ступенями, лестницами в местах выхода из здания в переход (тоннель) не отделены противопожарными перегородками 1-го типа из НГ, с соответствующим заполнением проемов противопожарных преград. Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

08.09.2025

18. Системы противопожарной защиты (автоматическая сигнализация) эксплуатируются по истечению срока службы (более 10 лет). Место выявления нарушения: г. Череповец, ул. Гоголя, дом 21.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:


Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом сооружении.

Срок устранения нарушения:

08.09.2025

Указаны сведения о нарушении обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, ссылки на документ, подтверждающий нарушение обязательного требования), требований, соблюдение которых предусмотрено документом, с указанием реквизитов документа, требований документа, исполнение которых является обязательным и соответствует законодательству Российской Федерации, равно принятого решения контролирующего (надзорного) органа, указавшего предельный срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (государственный инспектор города Череповца по пожарному надзору) Коношнёв Даниил Леонидович
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, замещающего подготавливаемого проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Коношнёв Даниил Леонидович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (государственный инспектор города Череповца по пожарному надзору), телефон: 88202517846, e-mail: ond-2@35.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, замещающего подготавливаемого проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knud.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

