

Председатель ЧГОО

«Спортивный клуб инвалидов города Череповца»

« 16 » 03 2018 г. Н.Ю. Веселова



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 163



УТВЕРЖДАЮ

Директор

«Череповецкий
колледж»

« 16 » 03 2018 г. С.А. Мартышов

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж» (главный учебный корпус; трехэтажное здание для обучения студентов, в него входит столовая и спортивный зал)
- 1.2 Адрес объекта 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание: главный учебный корпус 3 этажа, 2866,5 кв. м
-часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 26824 кв. м
- 1.4 Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта 1967 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж» (БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д.21
- 1.8 Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Вологодской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 160012, г. Вологда, ул. Козленская, д.114

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказания услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) очное обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов; специалистов среднего звена; по дополнительным программам профессионального обучения, по дополнительным общеобразовательным программам
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушением слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобусы №8, 38, 3 до остановки ул. Химиков,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 128 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: склон под коляску без преграды)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет бортиков)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ВНД
4	с нарушением зрения (С)	ДУ ВНД

5	С нарушением слуха (Г)		ДУ
---	------------------------	--	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Фактическая доступность для инвалидов			
		на кресло-коляске (К)	С поражением опорно-двигательного аппарата (О)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)
1	Вход (входы) в здание	-	-	-	-
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	-	-	-
3	Зона обслуживания	-	-	-	-
4	Санитарно-гигиеническое помещения	-	-	-	-
5	Система информации и связи (на всех зонах)	-	-	-	+
6	Территория объекта	-	-	-	-

* таблицу заполнять на каждый элемент. Доступные элементы отметить знаком «+»

4. Заключение о доступности для инвалидов объекта

Степень доступности объекта здравоохранения и социального обслуживания	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация				
Объект не доступен, требуется адаптация	+	+	+	+

* Доступный элемент отметить знаком «+»

5. Объект социальной инфраструктуры (отметить знаком «х»):

полностью доступен для инвалидов всех категорий- ☐

Доступен для инвалидов категорий: К ☐ О ☐ С ☐ Г ☐

Паспорт составлен на основании анкеты № 1634

Дата составления паспорта « 16 » 03 2020 г. от « 16 » 03 2020 г.

Лица, проводившие обследование объекта:

Председатель комиссии:

 С.А. Мартяшов

Члены комиссии:

 Ж.Ю. Васильева

 И.В. Иванова

 И.А. Шаргин

 О.В. Хазова

 О.А. Комарова

 Н.Ю. Веселова

ПРИЛОЖЕНИЕ (К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 163)

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

3.4.1 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

Поз.	Основные показатели доступности объекта для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет технической возможности
2	Сменные кресла-коляски	Нет
3	Адаптированные лифты	Нет
4	Поручни	Нет
5	Пандусы	Нет
6	Подъёмные платформы (аппарели)	Нет
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Нет
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Частично
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Частично
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией	Нет
14	Иные	Нет
		-

3.4.2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемых услуг для инвалидов

Поз.	Основные показатели доступности предоставляемой услуги для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемой услуги для инвалидов
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне информации о правилах предоставления услуги в том числе: - об оформлении необходимых для получения услуги документов; - о совершении или других необходимых для получения услуги действий.	Нет
2	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
3	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
4	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
5	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Да
6	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Частично
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Да
9	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Нет
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Да
11	Иные	Нет
12		-

3.5.5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Поз.	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения <u>объекта</u> в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки (до 2030)
1	Установка поручней (ограждения) входной площадки, установка пандуса наружного входа и поручней ограждения пандуса; установка дополнительных поручней лестницы наружного входа	2029
2	Установка нескользкого при намокании покрытия входной площадки, лестницы и тамбура наружного входа	2027
3	Создание рельефной (тактильной) полосы перед лестничным маршем вверх и вниз наружного входа, лестницей перехода во второй учебный корпус, межэтажной лестницей	2027
4	Установка знака для инвалидов с учетом установки знака доступности помещения и кабины для инвалидов, реконструкции ширины дверного проема входа в санузел, установки универсальной кабины, создание зоны для кресла-коляски рядом с унитазом, установки опорных поручней у унитаза, установка опорного поручня у раковины, создания тактильной направляющей полосы к писсуару, установка опорной ноги или тростью, установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, установка индивидуальных шкафов для одежды в раздевалной.	2030
5	Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	2028

Поз.	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения <u>порядка предоставления услуг</u> в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки (до 2030)
1	Обеспечение доступности с помощью персонала организации	2025
2	Инструктирование (обучение) персонала организации	2025
3	Размещение информации о порядке обеспечения доступа в здание инвалидам и другим маломобильным гражданам	2023-2025

**** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта и порядка предоставления услуги, для инвалидов (из таблиц п.3.4.1. и п.3.4.2.)**



АНКЕТА
обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры
№ 163/А

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж» (главный учебный корпус; трехэтажное здание для обучения студентов, в него входит столовая и спортивный зал)
- 1.2. Адрес объекта: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2866,5 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта 1967 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального _____ г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21
- 1.8 Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж»
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Вологодской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 160012, г. Вологда, ул. Козленская, д. 114

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказания услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) очное обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов; специалистов среднего звена; по дополнительным программам профессионального обучения по дополнительным общеобразовательным программам
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) нарушением слуха, нарушениями умственного развития
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусы №8, 38, 3 до остановки ул. Химиков, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: нет

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

3.2.2 время движения (пешком): 128 м

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (описать: склон под коляску без преграды)
их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет бортиков)

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6

1.1.	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки			норматив не установлен	100
	Габариты площадки, ширина × глубина	К		не менее 220×220 см	1390×350
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С		наличие	отсутствуют
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г		наличие	нет
1.2.	Навес				установка
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом	К, О, С, Г		наличие	есть
1.3	Пандус наружного входа				
	Ширина марша при одностороннем движении	К		не менее 100 см	нет
	Уклон	К		H/L не более 1/12 (8%)	нет
	Высота одного подъема	К		не более 80 см	нет
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина × глубина	К		не менее 150×150 см	установка
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина × глубина	К		не менее 150×150 см	
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К		наличие	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С		не менее 60 см	нет
	Бортики по продольным краям пандуса, высота				нет
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С		не менее 5 см	нет
1.4.	Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки	К, О, С, Г		наличие	нет
	Поручни непрерывные:				
	• высота от поверхности передвижения	К, О, С		наличие	установка
	• высота от поверхности передвижения	К		70 см	
	• горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	О		85-90 см	
	Просвет между поручнем и стеной	К, О		не менее 30 см	нет
1.5.	Лестница наружного входа	К, О		не менее 5 см	нет
	Ширина марша	О, С		не менее 135 см	700
	Высота ступени	О, С		не более 15 см	15
	Глубина проступи	О, С		не менее 30 см	30
	Уклон марша	О, С		не более 1/2	1/2

	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	есть	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	не менее 60 см	отсутствует	создание
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	есть	-
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О, С	наличие	отсутствуют	установка
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	нет	-
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	нет	установка
1.6.	Поручни ограждения лестницы				
	Поручни с двух сторон непрерывные:				
	• высота от поверхности передвижения	О, С	наличие	есть	
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О, С	85-95 см	95	
	• горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С	50 см	отсутствует	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С	не менее 30 см	отсутствует	-
1.7.	Тамбур	О, С	наличие	-	-
	Габариты, глубина × ширина	К, О	не менее 180×220 см	180×220	-
	Высота порогов	К, О	не более 2,5 см	7 см	-
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	установка
1.8.	Двери наружные				
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	90	-
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О	наличие	есть	-
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	есть, 2,5 Кгс	-
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	отсутствуют	-
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	15 сек.	-
	Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола	К, О, С	30-90 см	отсутствует	-
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К, О, С	не менее 30 см	-	-

	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-50 см	-	-
	Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	отсутствует	-
	Вращающиеся двери и турникеты	К, О, С, Г	не допускаются	отсутствуют	-
1.9.	Двери внутренние (кроме технических помещений)				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К, О, С, Г	наличие	Р	-
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	90	-
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О, С	наличие	есть	-
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	есть, 2,5 Кгс	-
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	отсутствуют	-
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	отсутствует	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-150 см	130 см	-
	Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	отсутствует	-
1.10.	Пандус, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	-
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см		
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см		
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие	-	-
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	-
	Бортики по продольным краям пандуса,	К, О, С	не менее 5 см	-	-

	высота				
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г			
	Поручни непрерывные:	К, О, Г	наличие	-	-
	• высота от поверхности передвижения	К	наличие		
	• высота от поверхности передвижения	О	70 см		
	• горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К, О	85-90 см		
	Просвет между поручнем и стеной		не менее 30 см		
1.11.	Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более	К, О	не менее 5 см	-	-
	Ширина марша				
	Высота ступеней	О, С, Г	не менее 135 см	235	
	Глубина проступи	О, С, Г	не более 15 см	15	
	Уклон марша	О, С, Г	не менее 30 см	25	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	О, С, Г	не более 1/2	1/2	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	наличие	есть	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	не менее 60 см	отсутствует	создание
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 250 см и более	О, С	наличие	есть	-
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	-	-
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	есть	-
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С, Г	наличие	отсутствует	-
	• высота от поверхности передвижения	О, С	наличие		
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О, С	85-95 см		
	• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	50 см		
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной		не менее 30 см	отсутствуют	-
1.12.	Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку)	О, С, Г	наличие	-	-
	Наружный подъемник вертикальный (В)	К, О	наличие	отсутствует	-
	Наружный подъемник наклонный (Н)	К, О	наличие	отсутствует	-

	Мобильный гусеничный подъемник (М)	К	наличие	отсутствует	-
	Разворотные площадки	К	не менее 150×150 см	отсутствует	-

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
2.1.	Коридоры/холлы/галереи т.п.				
	Ширина пути движения:				
	• при одностороннем движении	К	не менее 150 см		-
	• при встречном движении	К	не менее 180 см		
	• с оборудованием и мебелью	К	не менее 120 см	250	
	Разворотные площадки, ширина × глубина	К	не менее 150×150 см	150×150	
	Глубина зоны перед дверью при открывании:	К	наличие	есть	-
	• «от себя»	К	не менее 120 см	250	
	• «на себя»	К	не менее 150 см	160	
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м):	К, О, С, Г	наличие	есть	-
	• Расстояние от сидения до полосы движения				
	• глубина × ширина	О	не менее 60 см	60	
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	150×90 см	150×90	-
	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	К	не менее 200 см	240	-
	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре	К	не более 10 см	отсутствуют	-
	Закругление краев конструктивных		не более 30 см	отсутствуют	-
			наличие	-	-

	вертикальных элементов в зоне движения	К			
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина	С	60 см (допускаются световые маячки)	отсутствуют	-
	Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации (для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)	К			
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	180 см	276	-
2.2.	Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги)		не более 10 см	отсутствует	-
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	135	-
	Высота ступени	О, С	не менее 15 см	15	-
	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	25	-
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	отсутствует	-
	Уклон марша	О, С	не более 1 / 2	1/2	-
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	есть	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С			
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С	60 см	отсутствует	создание
	• высота от поверхности передвижения	О, С	наличие	есть	95
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О, С	85-95 см	отсутствует	
	• горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С	50 см	отсутствует	
	Ограждение под первым маршем, высота в свету	О, С	не менее 30 см	отсутствует	-
2.3.	Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)	О, С	не менее 190 см	отсутствует	-
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
	Кабина:				
	• габариты, ширина× глубина	К	наличие	-	-
	• ширина дверного проема в свету	К	не менее 140×110 см		
	• поручни	К	не менее 80 см		
	• задержка времени автоматического	О	наличие		

	закрывания дверей	К, О, С, Г	от 15 сек.		
	• световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие		
	• рельефные указатели на панели управления	С	наличие		
	• высота расположения панели управления	К	90-110 см		
2.4.	Площадка перед лифтом				
	Габариты, ширина× глубина	К, О	не менее 150×150 см	-	-
	Световая и звуковая информация о движении лифта	С	наличие	-	-
	Номер этажа напротив лифта	К, О, С, Г	наличие	-	-
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	С	7,5 см	-	-
2.5.	Пандус междуэтажный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	H/L не более 1/12 (8%)	-	-
	Разворотные площадки внизу и вверху, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	-
	Поручни с двух сторон непрерывные:	К, О, С	наличие	-	-
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см	-	-
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см	-	-
	• горизонтальные завершения внизу и вверху	К, О	30 см	-	-
2.6.	Пандус переносной	К	наличие	отсутствует	-
2.7.	Платформа (подъемник) для инвалидов:	К, О, С	наличие	отсутствует	-
	• вертикальный подъемник (В)	К, О	наличие	отсутствует	-
	• наклонный подъемник (Н)	К, О	наличие	отсутствует	-
	• мобильный подъемник (ступенеход) М)	К, О	наличие	отсутствует	-
	Эскалатор, траволатор	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	-
	Габариты разворотной площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	отсутствует	-

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

				Рекомендуемые
--	--	--	--	---------------

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3.1.	Помещения различного функционального назначения				
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	150×150 см	-
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	120 см	-
3.2.	Обслуживание через окно/ прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	-
	Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина	К	не менее 90×150 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавков				
3.3.	Обслуживание в кабинете № 6				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	-
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	-
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	150×150 см	-
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	75 см	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
3.4.	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	-	-
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения				
3.5.	Кабина индивидуального обслуживания №				
	Габариты кабины, ширина× глубина	К	не менее 160×180 см	-	-
	Место для сидения	О	наличие	-	-
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	-

	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин
--	---

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
4.1.	Санузел				
	Зона для маневрирования кресла - коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	170×300	-
	Знак доступности помещения и кабины для инвалидов	К, О	наличие	отсутствует	установка
	Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	70 см	реконструкция
	Универсальная кабина	К, О	не менее 1 ед.	отсутствует	установка
	Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	-	-
	Зона для кресла- коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80× 120 см	отсутствует	создание
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	отсутствуют	установка
	Крючки для кофты у унитаза: • Высота от поверхности передвижения • выступ	О, К О О	наличие 120 см 12 см	отсутствуют	-
	Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина	К	не менее 130×85 см	150×90 см	-
	Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	отсутствует	установка
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	отсутствует	создание

	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	устройство
4.2.	Раздевательные и душевые				
	Зоны для маневрирования кресла-коляски, ширина × глубина				
	Место для хранения кресла - коляски	К	не менее 150×150 см	150×150	-
	Индивидуальный шкаф для одежды (не менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см	К	наличие	есть	-
	Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см)	К, О	наличие	отсутствует	установка
	Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрытая) или 120×90 см (открытая и со сквозным проходом или кабина полудуша)	К, О	наличие	отсутствуют	-
		К, О	наличие	отсутствует	-

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К, О, С, Г	наличие	есть	-
	Надписи: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв	К, О, С, Г К, С, Г С	наличие наличие не более 160 см не менее 7,5 см	есть есть 140 7,5	-

	• освещенность	С	наличие	нет	
	Указатели, пиктограммы: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет есть 200 7,5 нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота от поверхности передвижения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • маркировка на кнопках управления лифта • маркировка на поручнях лестниц • маркировка на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	отсутствуют	-
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	наличие	отсутствуют	
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одного	отсутствуют	-
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)	К	наличие	отсутствуют	-
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	есть	-
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*	С	наличие	есть	-
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С, Г	наличие	отсутствуют	-
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	С, Г	наличие	отсутствуют	-

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов,	Норматив доступности, установленный для	Фактическая величина,	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии
----	--------------------------------	----------------------	---	-----------------------	---

помещений по плану БТИ		для которых установлен норматив	инвалидов, в единицах измерения	наличие	норматив: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
6.1.	Зоны обслуживания				
	Вход на территорию:				
	• ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О	не менее 90 см	90 см	-
	• знак доступности учреждения	К	наличие	отсутствует	
6.2.					
	Открытые автостоянки				
	Автостоянка для посетителей				
	Расстояние до входа в здание	К, О	наличие	отсутствует	-
	Доля машиномест для инвалидов	К, О	не более 50 м	-	-
	Размер места со специальным знаком	К, О	не менее 10 %	-	-
		К	350×500 см	-	-
6.3.	Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 180 см	250	-
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	отсутствуют	-
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	-
	Места отдыха: через 200 м	К, О, С, Г	наличие	отсутствуют	-
6.4	Открытая лестница				
	Высота подъема				
	Поручни:	О	справочно	-	-
	• высота от поверхности передвижения	О	наличие	-	-
	• горизонтальные завершения внизу иверху, с нетравмирующим окончанием	О	85-90 см	-	-
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	К, О	не менее 30 см		
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	О, С	наличие	-	-
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	60 см	-	-
	Пандус	С	наличие	-	-
6.5.	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	-

Уклон		К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	-
Высота одного подъема		К	не более 80 см	-	-
Разворотные площадки:					
• внизу, ширина× глубина		К	не менее 150×150 см	-	-
• промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина		К	не менее 150×150 см	-	-
• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см		К	наличие		
Рельефная полоса перед пандусом, ширина		С	не менее 60 см	-	-
Бортики по продольным краям пандуса, высота		К	не менее 5 см	-	-
Нескользящее при намокании покрытие		К, О, С, Г	наличие	-	-

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе наружных входов – 1.1. установка поручней (ограждения) входной площадки и нескользкого при намокании покрытия; 1.3.- внизу, установка дополнительных разделительных поручней и поручней ограждения пандуса; 1.5. создание рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и нескользкого при намокании покрытия тамбура наружного входа; 1.11. создание рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и внизу на путях передвижения внутри объекта – 2.2. создание рельефной (тактильной) полосы перед входом на межэтажную лестницу.

в санитарно-гигиенических помещениях – 4.1. оборудование санузла для инвалидов с учетом установки знака доступности помещения и кабины для инвалидов, реконструкция ширины дверного проема входа в санузел, установка универсальной кабины, создание зоны для кресла-коляски рядом с унитазом, установка опорных поручней у унитаза, установка опорного поручня у раковины, создание тактильной направляющей полосы к писсуару, осязаемой ногой или тростью, установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны; 4.2. установка индивидуальных шкафов для одежды в раздевальной.

Лица, проводившие обследование объекта:


Председатель комиссии:

 С.А. Мартяшов

Члены комиссии:

 Ж.Ю. Васильева

 И.В. Иванова


И.А. Шаргин


О.В. Хазова


О.А. Комарова


Н.Ю. Веселова

Дата проведения обследования: « 10 » 03 2020 г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды- колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вклады).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов- из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.