

Председатель ЦРОО
«Спортивный клуб инвалидов города Череповца»

«16» сентября 2020 г.
г. Череповец
Черепоовецкая область



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 789

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж» (мастерские; двухэтажное здание для практических занятий со студентами)
- 1.2 Адрес объекта 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание: мастерские 2 этажа, 1657,1 кв. м
-часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 26824 кв. м
- 1.4 Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта: 1967 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж» (БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21
- 1.8 Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Вологодской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 160012, г. Вологда, ул. Козленская, д. 114

УТВЕРЖДАЮ
Директор
«Череповецкий колледж»
С.А. Маркитов
«16» сентября 2020 г.



2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказания услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): очное обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов; специалистов среднего звена; по дополнительным программам профессионального обучения, по дополнительным общеобразовательных программам
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушением слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусы №8, 38, 3 до остановки ул. Химиков, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 185 м

3.2.2 время движения (пешком): 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (описать: склон под коляску без прегрелды) их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет бортиков)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ВНД
4	с нарушением зрения (С)	ВНД
5	с нарушением слуха (Г)	ДУ

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Фактическая доступность для инвалидов			
		на кресло-коляске (К)	С поражением опорно-двигательного аппарата (О)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)
1	Вход (входы) в здание	-	-	-	+
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	-	-	-
3	Зона обслуживания	-	-	-	-
4	Санитарно- гигиеническое помещения	-	-	-	+
5	Система информации и связи (на всех зонах)	-	-	-	-
6	Территория объекта	-	-	-	-

* таблицу заполнять на каждый элемент. Доступные элементы отметить знаком «+»

4. Заключение о доступности для инвалидов объекта

Степень доступности объекта здравоохранения и социального обслуживания	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация				
Объект не доступен, требуется адаптация	+	+	+	+

* Доступный элемент отметить знаком «+»

5. Объект социальной инфраструктуры (отметить знаком «х»):

полностью доступен для инвалидов всех категорий: ☐

Доступен для инвалидов категорий: К

☐

О

☐

С

☐

Г

☐

Паспорт составлен на основании анкеты № 7834 от «16» 03 2020 г.
Дата составления паспорта «16» 03 2020 г.

Лица, проводившие обследование объекта:

Председатель комиссии:



С.А. Мартынов

Члены комиссии:



Ж.Ю. Васильева




И.В. Иванова



И.А. Шаргин



О.В. Хазова



О.А. Комарова



Н.Ю. Веселова

ПРИЛОЖЕНИЕ (К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 789)

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

3.4.1 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

Поз.	Основные показатели доступности объекта для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет технической возможности
2	Сменные кресла-коляски	Нет
3	Адаптированные лифты	Нет
4	Поручни	Нет
5	Пандусы	Нет
6	Подъёмные платформы (аппарели)	Нет
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Частично
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Частично
10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Частично
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	Иные	

3.4.2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемых услуг для инвалидов

Поз.	Основные показатели доступности предоставляемой услуги для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемой услуги для инвалидов
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной в них форме информации о правилах предоставления услуги в том числе: - об оформлении необходимых для получения услуги документов; - о совершении или других необходимых для получения услуги действий.	Да
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Частично
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Да
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	Иные	-

3.5.5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Поз.	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения <u>объекта</u> в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки (до 2030)
1	Реконструкция высоты порога тамбура	2029
2	Создание рельефной (тактильной) полосы перед межэтажной лестницей	2027
3	Оборудование санузла для инвалидов с учетом установки знака доступности помещения и кабины для инвалидов, реконструкции ширины дверного проема входа в санузел, установки универсальной кабины, создание зоны для кресла-коляски рядом с унитазом, установки опорных поручней у унитаза, установки опорного поручня у раковины, создания тактильной направляющей полосы к писсуару, осязаемой ногой или тростью, установки аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны; установка индивидуального шкафов для одежды в раздевалкой.	2030
4	Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	2028

Поз.	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения <u>порядка предоставления услуг</u> в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки (до 2030)
1	Обеспечение доступности с помощью персонала организации	2025
2	Инструментирование (обучение) персонала организации	2025
4	Размещение информации о порядке обеспечения доступа в здание инвалидам и другим маломобильным гражданам	2023-2025

**** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта и порядка предоставления услуги, для инвалидов (из таблиц п.3.4.1. и п.3.4.2.)**

АНКЕТА
обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры
№ 789 А

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж» (мастерские, двухэтажное здание для практических занятий со студентами)
- 1.2. Адрес объекта: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1657,1 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта: 1967 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж»
- (БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21
- 1.8 Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Вологодской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 160012, г. Вологда, ул. Козленская, д. 114

Приложение 2
Директор БПОУ ВО «Череповецкий
многопрофильный колледж»
С.А. Мартынов
«16» 05 2020 г.



2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказания услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): очное обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов; специалистов среднего звена. по дополнительным программам профессионального обучения, по дополнительным общеобразовательных программам
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушением слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусы №8, 38, 3 до остановки ул. Химиков,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 185 м
- 3.2.2 время движения (пешком): 4 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)
- 3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (описать: склон под коляску без прералды)
их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет бортиков)

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,
-----------------------------	--------------------------------	--	--	-------------------------------------	--

БТИ		норматив			создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1.1.	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	10 см	-
	Габариты площадки, ширина × глубина	К	не менее 220×220 см	490 x 130 см	-
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	-	-
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	-
1.2.	Навес				
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом	К, О, С, Г	наличие	есть	-
1.3	Пандус наружного входа				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	-
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина × глубина	К	не менее 150×150 см	-	-
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина × глубина	К	не менее 150×150 см		
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие		
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	-
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	-	-
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	-
1.4.	Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки				
	Поручни непрерывные:	К, О, С	наличие	-	-
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см		
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см		
	• горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см		
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	-	-

1.5.	Лестница наружного входа						
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	-	-	-	
	Высота ступени	О, С	не более 15 см	-	-	-	
	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	-	-	-	
	Уклон марша	О, С	не более 1/2	-	-	-	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	-	-	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	не менее 60 см	-	-	-	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	-	-	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О, С	наличие	-	-	-	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	-	-	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	-	-	-	
1.6.	Поручни ограждения лестницы						
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С	наличие	-	-	-	
	• высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	85-95 см 50 см не менее 30 см	-	-	-	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С	наличие	-	-	-	
1.7.	Тамбур						
	Габариты, глубина× ширина	К, О	не менее 180×220 см	180×220	-	-	
	Высота порогов	К, О	не более 2,5 см	5 см	реконструкция	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	есть	-	-	
1.8.	Двери наружные						
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	120 см	-	-	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О	наличие	есть	-	-	
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кге	есть, 2,5 Кге	-	-	
	Петли одностороннего действия с			отсутствуют	-	-	

	фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие		
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	отсутствует	-
	Прозрачная противударная смотровая панель, высота от уровня пола	К, О, С	30-90 см	отсутствует	-
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К, О, С	не менее 30 см	отсутствует	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-50 см	отсутствует	-
	Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	есть	-
	Вращающиеся двери и турникеты	К, О, С, Г	не допускаются	-	-
1.9.	Двери внутренние (кроме технических помещений)				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К, О, С, Г	наличие	есть	-
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	135 см	-
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О, С	наличие	есть	-
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	отсутствует	-
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	отсутствуют	-
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	отсутствует	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола		120-150 см	-	-
	Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	есть	-
1.10.	Пандус, поручни и ограждения при переезде ровной пола в помещении 45 см и более				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	-
	Разворотные площадки:			-	-

	• внизу, ширина× глубина • промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина • промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	не менее 150×150 см		
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	-
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	-	-
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	-
	Поручни непрерывные: • высота от поверхности передвигения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К, О, Г К О К, О	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	-	-
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	-	-
1.11.	Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более				
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 135 см	-	-
	Высота ступеней	О, С, Г	не более 15 см	-	-
	Глубина проступи	О, С, Г	не менее 30 см	-	-
	Уклон марша	О, С, Г	не более 1/2	-	-
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	-	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	не менее 60 см	-	-
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	-
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 250 см и более	О, С	наличие	-	-
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	-	-
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	-	-
	Поручни с двух сторон непрерывные: • высота от поверхности передвижения	О, С О, С О, С	наличие 85-95 см	-	-

	• высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С	50 см		
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С, Г	наличие	-	-
1.12.	Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку)				
	Наружный подъемник вертикальный (В)	К, О	наличие	-	-
	Наружный подъемник наклонный (Н)	К, О	наличие	-	-
	Мобильный гусеничный подъемник (М)	К	наличие	-	-
	Разворотные площадки	К	не менее 150×150 см	-	-

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
2.1.	Коридоры/холлы/галереи т.п.				
	Ширина пути движения:	К	не менее 150 см	250 см	-
	• при одностороннем движении	К	не менее 180 см	180 см	-
	• при встречном движении	К	не менее 120 см	120 см	-
	• с оборудованием и мебелью	К			
	Разворотные площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	150×150 см	-
	Глубина зоны перед дверью при открывании:	К	наличие	есть	-
	• «от себя»	К	не менее 120 см		
	• «на себя»	К	не менее 150 см		
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на	К, О, С, Г	наличие	есть	-

	этаже, не реже, чем через 25 м): • Расстояние от сидения до полосы движения • глубина × ширина	О К	не менее 60 см 150×90 см		
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 200 см	250 см	-
	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	К	не более 10 см	отсутствуют	-
	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре	К	не более 30 см	отсутствуют	-
	Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения	К	наличие 60 см	отсутствуют	-
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина	С	(допускаются световые маячки)	отсутствует	-
	Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации (для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)	К	180 см	200 см	-
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	отсутствуют	-
2.2.	Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги)				
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	125 см	-
	Высота ступени	О, С	не менее 15 см	13 см	-
	Глубина проступа	О, С	не менее 30 см	25 см	-
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	отсутствует	-
	Уклон марша	О, С	не более 1 / 2	1 / 2	-
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	есть	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	60 см	отсутствует	создание
	Поручни с двух сторон непрерывные: • Высота от поверхности передвижения	О, С О, С	наличие 85-95 см	есть 100 см	-

	• высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С О, С	50 см не менее 30 см	отсутствует отсутствует	
	Ограждение под первым маршем, высота в свету	О, С	не менее 190 см	отсутствует	-
	Лестница №	(вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)			
2.3.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
	Кабина:	К	наличие	-	-
	• габариты, ширина× глубина	К	не менее 140×110 см		
	• ширина дверного проема в свету	К	не менее 80 см		
	• поручни	О	наличие		
	• задержка времени автоматического закрывания дверей	К, О, С, Г	от 15 сек.		
	• световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие		
	• рельефные указатели на панели управления	С	наличие		
	• высота расположения панели управления	К	90-110 см		
2.4.	Площадка перед лифтом				
	Габариты, ширина× глубина	К, О	не менее 150×150 см	-	-
	Световая и звуковая информация о движении лифта	С	наличие	-	-
	Номер этажа напротив лифта	К, О, С, Г	наличие	-	-
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	С	7,5 см	-	-
2.5.	Пандус междуэтажный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	-
	Разворотные площадки внизу иверху, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	-
	Поручни с двух сторон непрерывные:	К, О, С	наличие	-	-
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см		
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см		

	• горизонтальные завершения внизу иверху	К, О	30 см		
2.6.	Пандус переносной	К	наличие	-	-
2.7.	Платформа (подъемник) для инвалидов: • вертикальный подъемник (В) • наклонный подъемник (Н) • мобильный подъемник (ступеньход) (М)	К, О, С К, О К, О К, О	наличие наличие наличие наличие	-	-
	Эскалатор, траволатор	К, О, С, Г	наличие	-	-
	Габариты разворотной площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	-

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3.1.	Помещения различного функционального назначения				
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	150×150 см	-
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	136 см	-
3.2.	Обслуживание через окно/ прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	-
	Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина	К	не менее 90×150 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавок				
3.3.	Обслуживание в кабинете №				

	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	132 см	-
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	-
	Зона для кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	150 ×150 см	-
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	75 см	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
3.4.	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	-	-
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения				
3.5.	Кабина индивидуального обслуживания №				
	Габариты кабины, ширина× глубина	К	не менее 160×180 см	-	-
	Место для сидения	О	наличие	-	-
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
4.1.	Санузел				
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	150×150 см	-
	Знак доступности помещения и кабины для	К, О	наличие	-	установка

	инвалидов				
	Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	76	реконструкция
	Универсальная кабина	К, О	не менее 1 ед.	отсутствует	установка
	Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	-	-
	Зона для кресла - коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80×120 см	отсутствует	создание
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	отсутствуют	установка
	Крючки для одежды у унитаза: • Высота от поверхности передвижения • выступ	О, К О О	наличие 120 см 12 см	отсутствуют	-
	Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина	К	не менее 130×85 см	130×85 см	-
	Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	отсутствует	установка
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	отсутствует	установка
	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	установка
4.2.	Раздевалочные и душевые				
	Зоны для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	150×150 см	-
	Место для хранения кресла - коляски	К	наличие	есть	-
	Индивидуальный шкаф для одежды (не менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см	К, О	наличие	отсутствует	установка
	Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см)	К, О	наличие	есть	-
	Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрытая) или 120×90 см (открытая и со	К, О	наличие	есть	-

	сквозным проходом или кабина полулуша)				
--	--	--	--	--	--

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К, О, С, Г	наличие	есть	-
	Написи: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	К, О, С, Г К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	есть 140 см 7,5 см отсутствует	-
	Указатели, пиктограммы: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	есть 200 см 7,5 см отсутствует	-
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота от поверхности передвижения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • маркировка на кнопках управления лифта • маркировка на поручнях лестниц • маркировка на кабинках санитарно-бытовых помещений	С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	отсутствуют	-

	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одного	отсутствуют	-
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одного	отсутствуют	-
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)	К	наличие	отсутствуют	-
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	есть	-
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*	С	наличие	есть	-
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С, Г	наличие	отсутствуют	-
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	С, Г	наличие	отсутствуют	-

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
6.1. Зоны обслуживания					
	Вход на территорию:	К, О	не менее 90 см	200 см	-
	• ширина прохода, калитки, проема в ограждении • знак доступности учреждения	К	наличие	отсутствует	
6.2. Открытые автостоянки					
	Автостоянка для посетителей	К, О	наличие	отсутствует	-
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	-	-

	Доля машиномест для инвалидов	К, О	не менее 10 %	-	-
	Размер места со специальным знаком	К	350×500 см	-	-
6.3.	Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 180 см	350 см	-
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	отсутствует	-
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	-
	Места отдыха: через 200 м	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	-
6.4	Открытая лестница				
	Высота подъема	О	справочно	отсутствует	-
	Поручни:	О	наличие	-	-
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см		
	• горизонтальные завершения внизу и вверх, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см		
	Дополнительные раздельные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	О, С	наличие	-	-
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу, ширина	С	60 см	-	-
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	-	-
6.5.	Пандус				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	-
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	-
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см		
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие		
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	-
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К	не менее 5 см	-	-

Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	-
-------------------------------------	------------	---------	---	---

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
на входной группе наружных входов – 1.7. реконструкция высоты порога тамбура.


на путях передвижения внутри объекта – 2.2. создание рельефной (тактильной) полосы перед входом на межэтажную лестницу.
в санитарно-гигиенических помещениях – 4.1. оборудование санузла для инвалидов с учетом установки знака доступности помещения и кабины для инвалидов, реконструкция ширины дверного проема входа в санузел, установки универсальной кабины, создание зона для кресла-коляски рядом с унитазом, установки опорных поручней у унитаза, установки опорного поручня у раковины, создания тактильной направляющей полосы к писсуару, оощаемой ногой или тростью, установки аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны; 4.2. установка индивидуальных шкафов для одежды в раздевальной.

Лица, проводившие обследование объекта:

Председатель комиссии:


С.А. Мартынов

Члены комиссии:


Ж.Ю. Васильева


И.В. Иванова


И.А. Шаргин


О.В. Хазова


О.А. Комарова


Н.Ю. Веселова

Дата проведения обследования: «16» 03 2020 г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов-из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетруемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.